


## AVIS TECHNIQUE

POLE FIABILITE STRUCTURE NORD	AVIS																
CLIENT : LITHOBETON																	
Réf. AFFAIRE DEKRA : 52097908/1																	
Types de locaux concernés : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poste MT/BT ARIES</li> <li>- Poste MT/BT TAURUS</li> <li>- Poste MT/BT DORADO</li> <li>- Poste MT/BT GEMINI</li> <li>- Poste MT/BT VELA</li> <li>- Poste MT/BT AQUILA</li> </ul>																	
REFERENTIEL : NF C13-100 & NF C13-200																	
DOCUMENTS EXAMINES : Dossier « de crédibilité – Div. POSTES MT » du 05/09/2016																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ANNEXES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A.I</td> <td>Plans constructives des 6 postes</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A.II</td> <td>Réactions au feu : calculs</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A.III</td> <td>Fiches techniques fnitions</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A.IV</td> <td>Entrées/passages câbles</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A.V</td> <td>Ventilation portes</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A.VI</td> <td>Manuel d'utilisation</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A.VII</td> <td>Affichages et accessoires reglementaires</td> </tr> </tbody> </table>		ANNEXES		A.I	Plans constructives des 6 postes	A.II	Réactions au feu : calculs	A.III	Fiches techniques fnitions	A.IV	Entrées/passages câbles	A.V	Ventilation portes	A.VI	Manuel d'utilisation	A.VII	Affichages et accessoires reglementaires
ANNEXES																	
A.I	Plans constructives des 6 postes																
A.II	Réactions au feu : calculs																
A.III	Fiches techniques fnitions																
A.IV	Entrées/passages câbles																
A.V	Ventilation portes																
A.VI	Manuel d'utilisation																
A.VII	Affichages et accessoires reglementaires																
<b>CONCLUSION : AVIS FAVORABLE</b>																	
Date : 29 sept. 16 Vérificateur : I.K. DIALLO	<b>Visa</b> 																

## AVIS de conformité

Concernant le

### Les locaux abritants les postes MT précités

Nous avons vérifié la conformité des dispositions constructives des locaux par rapport à celles prévues par les normes NF C 13-100 et NF C 13-200.

Les 6 types de locaux devant abriter des postes MT, devront être fabriqués conformément au référentiel précité (NF C 13-100 et NF C 13-200) et aux spécifications des produits consignées aux annexes.

Les conclusions des investigations de DEKRA INDUSTRIAL sont détaillées dans notre avis du 29 sept. 16 référencé **52097908 /1**.

Le présent avis reste valable pour autant :

- que le référentiel précité reste inchangé ;
- qu'aucune modification ne soit apportée au produit par rapport au dossier soumis à l'appréciation de DEKRA INDUSTRIAL référencé dans notre avis du 29 sept. 16 référencé **52097908 /1**

Lille, le 29 sept. 16

**Ibrahima Kindi DIALLO**  
**Ingénieur Structure**